

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल—cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांक: न-9/सीएफओ(स्कू0भ0मा0)-D-PO-277-2023
सेवा में,

दिनांक: अगस्त 21, 2023

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

MAA GANGEY PRASIDHEY EDUCATION FOUNDATION SOCIETY
(Shree Dev Bhoomi Institute Of Science & Technology)

KHASRA NO- 250, 216 KHA, 216 GA, 217 KHA, 249, 259 MIN, 236 KHA, 237 KHA, 237 GA, 240 KHA, 241 KA, 244 KA, 261 KA, 262 GA, 221 KHA, 228 CHA, 224 DA, 228 JA, 228 ANA, 247 GHA, 252 & 253 KA SITUATED AT MAUZA-MAZAON, TEHSIL-VIKAS NAGAR, PARGANA-PACHAWA DOON
जनपद-देहरादून।

विषय

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं0-54593957 दिनांक 05.08.2023 के MAA GANGEY PRASIDHEY EDUCATION FOUNDATION SOCIETY (Shree Dev Bhoomi Institute Of Science & Technology), KHASRA NO- 250, 216 KHA, 216 GA, 217 KHA, 249, 259 MIN, 236 KHA, 237 KHA, 237 GA, 240 KHA, 241 KA, 244 KA, 261 KA, 262 GA, 221 KHA, 228 CHA, 224 DA, 228 JA, 228 ANA, 247 GHA, 252 & 253 KA SITUATED AT MAUZA-MAZAON, TEHSIL-VIKAS NAGAR, PARGANA-PACHAWA DOON, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 12.08.2023 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशामें रखेगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है। प्रश्नगत भवन के भूमिगत पानी टैंक के पास उपलब्ध फायर पम्प के अलावा 01 अद्द फायर पम्प (10 एच.पी. क्षमता) का 15 दिवस के लगाकर इस कार्यालय को अवगत करायेगे, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः उपनिदेशक (तकनीकी) महोदय, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा देहरादून के ऑनलाईन अनुमोदनोपरान्त दिनांकित 18.08.2023 के आधार पर MAA GANGEY PRASIDHEY EDUCATION FOUNDATION SOCIETY (Shree Dev Bhoomi Institute Of Science & Technology), KHASRA NO- 250, 216 KHA, 216 GA, 217 KHA, 249, 259 MIN, 236 KHA, 237 KHA, 237 GA, 240 KHA, 241 KA, 244 KA, 261 KA, 262 GA, 221 KHA, 228 CHA, 224 DA, 228 JA, 228 ANA, 247 GHA, 252 & 253 KA SITUATED AT MAUZA-MAZAON, TEHSIL-VIKAS NAGAR, PARGANA-PACHAWA DOON, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 21 अगस्त 2023 से 20 अगस्त 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियों सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए।
2. आपके शैक्षणिक संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः स्वामी/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. शैक्षणिक भवन के विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह स्वामी/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।

22/08/2023

(वी० बी० यादव)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

-अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निरीक्षण आख्यौ फायर स्टेशन देहरादून-

1	यूआईडी नम्बर	54593957
2	पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम	-
3	पूर्व ईकाई/संस्थान/भवन का नाम व पता	MARWANJEY PRASIDHEE EDUCATION FOUNDATION SOCIETY (SHREE DEVBHUMI Institute of sciences Dehraadun)
4	ईकाई/संस्थान/भवन का स्थापना वर्ष	-
5	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार	PRE-OPERATIONAL
6	आवंदन की तिथि	05.08.2023
7	निरीक्षण की तिथि	09.08.2023
8	निरीक्षण आख्यौ भेजने की तिथि	12.08.2023
9	स्वामी/प्रबन्धक का नाम	MR. SHRI NIWAS NAUTIYAL
10	स्वामी/प्रबन्धक का ईमेल आई डी	SDBIDOOH@SDBIDOOH.COM
11	स्वामी/प्रबन्धक का मोबाईल नम्बर	7300928999
12	लॉट एरिया वर्ग मीटर	25466.6
13	कवर्ड एरिया वर्ग मीटर में	4965.53
14	भवन की श्रेणी	EDUCATIONAL
15	भवन का सैट बैक	अग्र-72 पृष्ठ-6.6 साईड(1) 6 साईड(2) 6
16	रुमों की संख्या	02 H/E
17	ईकाई/संस्थान/भवन की ऊंचाई मीटर में	16.75
18	ईकाई/संस्थान/भवन में तलों की संख्या	4+4 (5)
19	प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया	1042.13
20	प्रत्येक तल पर फक्षौ की संख्या	7
21	बेसमेन्ट कवर्ड एरिया	-
22	ईकाई/संस्थान/भवन तक पहुंच मार्ग की स्थिति	Yes
23	मुख्य मार्ग की चौड़ाई मीटर में	6
24	प्रवेश द्वार की चौड़ाई मीटर में	6
25	आन्तरिक मार्ग की चौड़ाई मीटर में	6
26	मुख्य मार्ग से भवन तक की दूरी मीटर	50
27	निकास हेतु जीनो की संख्या	01
28	जीनो की चौड़ाई मीटर	1.6 m
29	कारिडोर की चौड़ाई मीटर में	2.2 m
30	दरवाजो की संख्या	24
31	दरवाजो की चौड़ाई मीटर में	1.2
32	रैंग की चौड़ाई मीटर में	-
33	फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या व प्रकार	33 ABC/CO2
34	हौजरील की कुल सं(प्रत्येक तल पर)	10
35	डाउनकमर	-
36	साईजिंग मैन	-
37	गार्ड हाईड्रेन्ट	01
38	संवेदनशील भण्डारण स्थलो पर रिप्रेकलर्स सिस्टम	-
39	मैनुवेली आपरेटेड फायर अलार्म	-

41	भूमिगत पानी टैंक की क्षमता लीटर में	50 KL
42	टैरिस टैंक की क्षमता	---
43	मेन फायर पम्प का प्रवाह	---
44	डीजल पम्प की क्षमता व प्रवाह	900 LPH (10 HP)
45	जॉकी पम्प की क्षमता व प्रवाह	---
46	टैरिस फायर पम्प की क्षमता व प्रवाह	---
47	पम्प स्वचालित है या मैनुवल	मैनुवल
48	वाटर टैंक भरने हेतु स्थापित पम्प की कैटेगरी/पम्प की क्षमता व प्रवाह	स्वचालित
49	दोरिंग की परिधि	---
50	वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	Yes
51	इंकाइ में उत्पादन	---
52	हैजाई की श्रेणी	B
53	यदि संरक्षान में ज्वलनशील/खतरनाक रसायनों का भण्डारण किया जाता है तो विवरण व सुरक्षा प्राविधान	---
55	भवन का मानचित्र कम्पाउण्डिंग/ओटीएस में स्वीकृत है या नहीं	---

महोदय- वर्तमान समय में संरक्षान में स्थापित अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निरीक्षण औख्य सुरगुति सहित सादर सेवा से प्रेषित है।

(Signature) 21/8/25

अग्निशमन अधिकारी
इंटरद्वन

Chairman
Maa Gangay Prasthithay
Educational Foundation